



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,

телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Смоленская область, г. Смоленск,

Киевское шоссе, д. 10.

(место составления акта)

«14» ноября 20 17 г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 12.1-0512 пл-А/ 0341-2017

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Смоленск, Киевское шоссе,
д. 10.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-512-пр от «24» октября 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №3 им. В.Н. Тихонова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 раб. дня /6 часов в период с 31.10.2017 по 14.11.2017
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Довженко В.И.

31.10.2017 12⁰⁰

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Ефременков Александр Сергеевич - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

Ковалев Дмитрий Александрович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовал:

Директор Довженко Виктор Иванович, действующий на основании распоряжения от 19.12.2002 №441-лс.

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В качестве документов, определяющих деятельность организации, представлены:

- копия распоряжения от 19.12.2002 №441-лс;
- копия титульного листа программы в области энергосбережения;
- копия титульного листа энергетического паспорта №СРОЭ-126-0058-100413, май 2013.

В ходе проверки рассмотрена представленная документация, проведен визуальный осмотр электроустановок МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова: ВРУ-0,4 кВ конюшни, здание конюшни по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, Киевское шоссе, д. 10 и выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Эксплуатация электроустановок

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	Соответствующим документом не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 (Далее- ПТЭЭП)	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
2	Не имеется кабельного журнала	ПТЭЭП п. 2.4.2	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко

3	Не имеется паспортов на КЛ-0,4 кВ, находящиеся на балансе МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова	ПТЭЭП п. 2.4.5	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
4	Не имеется перечня средств защит	ПТЭЭП п.1.7.2; п. 1.2.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261 (Далее- ИПиИСЗ)	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
5	Не имеется перечня должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
6	Не имеется журнала учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
7	Не проведены измерения сопротивления изоляции по объекту – «конюшня», что подтверждается отсутствием протоколов по данным видам работ	ПТЭЭП п. 3.6.1, приложение 3 п.28.1	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
8	Не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки по объекту – «конюшня», что подтверждается отсутствием протоколов по данным видам работ	ПТЭЭП п. 3.6.1, приложение 3 п.28.5	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
9	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства 1 раза в 6 месяцев, что подтверждается фототаблицей №1 от 31.10.2017 13:00	ПТЭЭП п. 2.7.9	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
10	Однолинейная схема присоединений в ВРУ-0,4 кВ конюшни не соответствует фактическому исполнению и не пересмотрена ответственным за электрохозяйство, что подтверждается фототаблицами №2, №3 от 31.10.2017 13:05	ПТЭЭП п.1.8.5	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко

11	На предохранителе присоединений в ВРУ-0,4 кВ конюшни отсутствует надпись, указывающая номинальной ток плавкой вставки, что подтверждается фототаблицей №3 от 31.10.2017 13:05	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко
12	Наличие незадействованных и отключенных электропроводов в ВРУ-0,4 кВ конюшни, что подтверждается фототаблицей №4 от 31.10.2017 13:10	ПТЭЭП п.1.7.2, п.2.1.31 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее-ПУЭ)	Юридическое лицо: МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова; должностное лицо: директор В.И. Довженко

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание от 14.11.2017 №12.1-0512пл-П/0341-2017;
- копия распоряжения от 19.12.2002 №441-лс;
- копия титульного листа программы в области энергосбережения;
- копия титульного листа энергетического паспорта №СРОЭ-126-0058-100413, май 2013;
- фототаблицы №№1-4.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный гос. инспектор  А.С. Ефременков

гос. инспектор  Д.А. Ковалев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Довженко Виктор Иванович, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” ноября 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)